

Vykurovacie obdobie - článok

Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Nedodržiavanie zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a taktiež občianska nedisciplinovanosť a nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalostí, čo nám vyplýva z dôkladnej analýzy vzniknutých požiarov.

Predmetné nebezpečenstvo úzko súvisí so samotným systémom vykurovania, nesprávej obsluhy, nevyhovujúcim stavom komínového telesa, ponechania detí bez dozoru a odkladanie žeravého popola na nevhodné miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Z tohto dôvodu sa musíme snažiť v čo najvyššej mieri eliminovať možnosť vzniku mimoriadnej udalosti v nadchádzajúcim vykurovacom období.



K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť :

- nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa,
- horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa,
- používanie plynných a kvapalných látok a zapalovačov,
- nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa,
- nesprávna inštalácia dymovodu,
- nevhodná konštrukcia komína.

Častými príčinami požiarov sú nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína vymedzené vo všeobecne záväznom právnom predpise – *Vyhľáška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiaru bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovani palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.*

Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

- *komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace*
- *komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 12 mesiacov*
- *komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov*
- *komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1 x za 2 mesiace*
- *komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x za 6 mesiacov*

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly.



Dovoľte, aby sme pripomenuli niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

- skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení
- umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosť od horľavých materiálov
- inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu
- dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky
- dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob
- používať predpísané palivá
- dodržiavať predpisy pre skladovanie a používania horľavých látok, kvapalín a plynov

Pri tejto príležitosti, Vám chceme pripomenúť všeobecnú **povinnosť ohlásiť**, každý vzniknutý požiar na tel. č. **150/112**.

Záverom chceme upozorniť na dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšenú opatrnosť pri obsluhe a prevádzkovaní palivových spotrebičov, čím môžeme takto predísť vzniku požiarov hlavne počas vykurovacej sezóny. Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom hlavným cieľom je ochrana životov a zdravia občanov ako i ochrana ich majetku.